НУДО «УЦ«Регион-образованиЕ»
Негосударственное (частное) Учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Регион – образованиЕ»

Утверждаю:
Директор
НУДО «УЦ «Регион-образованиЕ»
_____Е.Г. Зайцева
«09» января 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности на объекте НУДО «УЦ «Регион-образованиЕ»

Белово 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей в целях обеспечения пожарной безопасности и утверждается руководителем Учреждения.

1.2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3 Лицом, ответственным за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, приказам директора является директор Учреждения.

1.4 Ответственным за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта - является заместитель директора;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - является преподаватель;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – является директор Учреждения;

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания - является директор Учреждения;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - является заместитель директора;

е) удаление за пределы опасной зоны всех слушателей курсов - является преподаватель;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны - является директор Учреждения;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара - является заместитель директора;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей - является директор Учреждения;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара- является директор Учреждения;

л) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития- является директор Учреждения.

1.5 В здании на каждом этаже размещается 2 ручных огнетушителя.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей

2.1. Запрещается курение в помещениях организации. Курение разрешено в специально отведенном месте по согласованию с арендодателем. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

2.2 Заместитель директора Учреждения при проведении учебных занятий обеспечивает осмотр помещений перед началом занятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.

2.3 При проведении учебных занятий в классе запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

г) полностью гасить свет в помещении во время просмотров фильмов;

д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

2.4 Не допускается в помещении учебного класса одновременное пребывание более 50 человек.

2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.6 При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования запрещается загораживать проходы к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.7 При эксплуатации электроприборов запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

3.1 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4. Действия работников при пожаре

4.1 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

в) преподаватель должен удалить за пределы опасной зоны всех слушателей;

г) слушатели обязаны покинуть помещение по требованию преподавателя.

Телефон пожарной охраны _____